

ANLÄGGNING:

Kuröd 4:109 , Uddevalla

OPERATÖR:

Uddevalla Kraft AB

Strömberget
 451 81 UDDEVALLA
 Sverige
 Org.nummer: 556010-7004

KONTAKTUPPGIFTER:

Anders Forsberg 386
 Mob:
 Tel: 0522-580950
 E-post: anders.forsberg@uddevallaenergi.se

AVVIKANDE FAKTURAADDRESS:

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:

Uddevalla Kraft
 Nitstansvägen 2
 451 55 Uddevalla

Fastighetsbeteckning:
 Kuröd 4:109
 Fartygsuppgifter/Signalflagga:

KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld- medium Typ	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
			kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
KA2 L 3,8 R 410 A	L	R410A	3,8	7,93					
KA5 L 3 R410A	L	R410A	3	6,26					
KA6 L 3 R410A	L	R410A	3	6,26					
KA10 L 3,6 R410A	L	R410A	3,6	7,52					
TOTALT:			13,4	27,98		0	0	0	0

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: Anders Forsberg
 Namnförtydligande: ANDERS FORSBERG

Datum: 2020-02-13
 Ort: UDDEVALLA

GÄLLER ANLÄGGNING:

Kuröd 4:109 , Uddevalla

KONTROLL AV LÄCKAGE

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.
Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld- medium	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Typ av kontroll	Datum	Person
		Typ	kg	ton CO ₂ e				
KA2 L 3,8 R 410 A	L	R410A	3,8	7,93		Periodisk	2019-10-11	21101
KA5 L 3 R410A	L	R410A	3	6,26		Periodisk	2019-10-11	21101
KA6 L 3 R410A	L	R410A	3	6,26		Periodisk	2019-10-11	21101
KA10 L 3,6 R410A	L	R410A	3,6	7,52		Periodisk	2019-10-11	21101

NOTERINGAR, förändringar jämfört med föregående år, t.ex. namnbyte:

